

# 合肥市瑶海区农林水务局文件

瑶农林水审批〔2021〕8号

## 关于《合肥市城市泵站改造建设方案》初审意见

合肥市水务局：

接合肥市排水管理办公室随函报送的《合肥市城市泵站改造建设方案》和《合肥市城市泵站改造工程防洪评价报告》，根据2021年4月27日合肥市水务局主持召开的专家审查会意见，经研究审阅，同意提出以下初审意见：

一、实施的合肥市城市泵站改造工程位于板桥河与临泉路交口东北角，主要是将现状板苑泵站改造，规模由原来的 $5.5\text{m}^3/\text{s}$ 提高到 $16\text{m}^3/\text{s}$ ，并对区域内管网进行改造。保留现状尺寸为 $2.4\text{m} \times 1.25\text{m}$ 的泵站出水箱涵，新建尺寸为 $2.6\text{m} \times 1.25\text{m} \times 2$ 的双孔泵房出水箱涵，新老箱涵共用一个出水口，排入板桥河；在现状泵站自排口位置新建尺寸为 $2.6\text{m} \times 2.4\text{m}$ 自排箱涵，出口设置防洪钢闸门。

二、建设单位已按照专家意见修改完善了防洪评价报

告。

三、建设单位应进一步细化防洪墙拆除及恢复、钢板桩围堰、穿堤箱涵等涉河部分的施工方案，报瑶海区农林水务局同意后实施。

四、原则上同意《合肥市城市泵站改造建设方案》。

