

合肥市瑶海区农林水务局文件

瑶农林水审批〔2021〕6号

关于《合肥市瑶岗路雨水管道穿堤工程建设方案》初审意见

合肥市水务局：

接肥东县重点工程建设管理中心随函报送的《合肥市瑶岗路雨水管道穿堤工程建设方案》和《合肥市瑶岗路雨水管道穿堤工程防洪评价报告》，根据2021年1月17日合肥市水务局主持召开的专家审查会意见，经研究审阅，同意提出以下初审意见：

一、实施的合肥市瑶岗路雨水管道穿堤工程位于小板桥河入二十埠河河口下游250m河道左岸，沿瑶岗路两侧布置2根d3000管道，将收集道路两侧地块及相交道路雨水通过管道排入二十埠河。南侧管道在河道管理范围内布置3座5000x5000超大检查井，八字式管道出口设计管底高程9.52m，设计管顶高程为12.52m，地面高程15.6m；北侧管道在河道管理范围内布置2座5000x5000超大检查井，八字式管道出口

设计管底高程 9.45m,设计管顶高程为 12.45m,地面高程 14.00m。

二、建设单位已按照专家意见修改完善了防洪评价报告。

三、建设单位须按专家意见,在汛期前完成出口防洪闸的增设。

四、部分堤防回填土压实度不能满足堤防工程设计规范要求,建设单位须在汛期前完成补救措施。

五、原则上同意《合肥市瑶岗路雨水管道穿堤工程建设方案》。


瑶海区农林水务局
2021年3月25日